

Verkostosaneerauskohteet vuonna 2026/ Keuruun Vesi liikelaitos

VL 26.02.2026

73/02.08.01.00/2026

Päätösesitys

Johtokunta päättää vuoden 2026 investointimäärärahojen puitteissa toteutettavaksi seuraavat verkostosaneerauskohteet

- 1) Haapamäen ratapihan ympäristön viemärin ja vesijohdon saneeraus
- 2) Vanhan Keuruuntien alueen vesijohtojen saneeraus
- 3) Oriniementien vesijohdon ja viemärin saneeraus
- 4) Vesi- ja viemärijohtojen saneeraus erikseen nimeämättömissä pienissä kohteissa tarpeen mukaan
- 5) Vanhojen betonikaivojen saneeraus tarpeen mukaan
- 6) Runkoventtiileiden uusiminen tarpeen mukaan

Päätös

Käsittely

Perustelu

Vuoden 2026 talousarviossa on varattu vesijohtoverkoston saneeraukseen 100 000 euroa ja viemäriverkoston saneeraukseen 250 000 euroa.

Rakentamalla Haapamäen ratapihan läheisyyteen uusi vesijohto ja kaksi jätevesipumppaamoa, voidaan poistaa käytöstä huonosti toimiva viemäri linja ja erittäin riskialtis vesijohto Tervapuron varresta.

Vanhaa vesijohtoverkostoa on tarkoitus uusida Haapamäellä Vanhan Keuruuntien alueella. Alueen verkostot on rakennettu 1970-luvulla. Materiaaleina on käytetty vesijohdoissa valurautaa ja PVC-muovia.

Keuruun kaupunki on saneeraamassa katuverkkoaan Pappilanniemessä Oriniementien alueella vuonna 2026. Alueen vanhat vesijohdot ja viemärit on syytä saneerata samassa yhteydessä. Yhteistoteutuksella saavutetaan molemminpuolinen hyöty.

Mikäli talousarvion puitteissa on mahdollista, uusitaan vesi- ja viemärijohtoja sekä huonokuntoisia betonikaivoja ja vesijohtoverkon runkoventtiileitä tarpeen mukaan eri puolilla verkostoa myös

erikseen nimettyjen kohteiden lisäksi. Betonikaivojen saneerauksilla ja runkoventtiileiden uusimisella voidaan lisätä merkittävästi verkostojen käyttöikää, parantaa verkostojen toimintavarmuutta ja pienentää riskejä.

Kohteet ja toimenpiteet esitellään tarkemmin kokouksessa.

Toimivalta

Keuruun kaupungin hallintosääntö 34 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki, heikki.luoma-aho(at)keuruu.fi, p. 040 662 7824

Esittelijä

Vesihuoltopäällikkö Luoma-aho Heikki

Tiedoksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto