LUPAPISTE

Lausunto

Paanutie 2

Asiointikunta Keuruu	**Hakemuksen vaihe** Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 249-410-22-397	**Hakemus jätetty** 08.10.2026
Asiointitunnus LP-249-2026-00138	**Käsittelijä** (Tyhjä)
Hankkeen osoite Paanutie 2	**Hakija** Usva DC Keuruu Oy
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 08.10.2026	**Kuvaus** Yhdyskuntatekniikan lausunto
Lausunnon antopäivä 20.10.2026	**Lausunnon antaja** Juho Tukiainen

Lausuntoteksti

Yhdyskuntatekniikan lausunto

Alueen toimintojen ja liikennejärjestelyjen suunnittelussa tulee varmistaa, että alueelle toteutetaan ainoastaan yksi, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta riittävän leveä liittymä. Liittymä tulee varustaa vähintään 10 metriä pitkällä, Rekkatien suuntaisella asfalttilipalla.

Liittymän leventäminen tulee toteuttaa siten, että hulevesien ohjautuminen ja

kuivatusjärjestelyt säilyvät vähintään nykyisen kaltaisina. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee varmistaa, ettei liittymäjärjestelyjen muuttaminen heikennä nykyisiä hulevesien hallintajärjestelyjä tai aiheuta haitallisia muutoksia hulevesien virtausreitteihin.

Alueen toimintojen sijoittelu ja sisäiset liikennejärjestelyt tulee suunnitella siten, että kaikki alueen liikennetarpeet voidaan hoitaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti yhden liittymän kautta. Alueelle ei tule muodostaa muita liittymiä.

Edellä mainitut vaatimukset tulee ottaa huomioon alueen jatkosuunnittelussa, ja niiden toteutuminen tulee varmistaa suunnittelun kaikissa vaiheissa.

Lausuntotieto	**Liitteet**
lausunto	0 kpl